

Service Veille et Sécurité sanitaires et environnementales

Courriel : ARS-GRANDEST-DT68-VSSE@ars.sante.fr

Téléphone : 03 69 49 30 41

Fax : 03 89 26 69 26

MAIRIE DE HOHROD
12 RUE PRINCIPALE

68140 HOHROD

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

HOHROD

Prélèvement et mesures de terrain du 31/01/2018 à 08h10 réalisé pour l'ARS Alsace par le CAR

Nom et type d'installation : HOHROD ZONE BUHL (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : DIST. HOHROD ZONE BUHL - HOHROD (RESEAU HOROD ZONE BUHL 20 RUE PRINCIPALE)

Mme BAERENZUNG ROBINET LAVABO SDB

Code point de surveillance : 0000002619

Type d'analyse : RENF

Numéro de prélèvement : 06800109137

Référence laboratoire : CAN1801-3741

Conclusion sanitaire

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Colmar, le 22 février 2018

Pour le Directeur Général,
L'ingénieur d'études sanitaires



Jean WIEDERKEHR

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-10⁴ du Code de la Santé Publique.

PLV n° 06800109137

| | | | Limites de qualité | | Références de qualité | | | |
|---------------------------------|-----|----|--------------------|-------|-----------------------|------|------|------|
| Mesures de terrain | | | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | | | |
| Température de l'air | 7,5 | °C | | | | | | |
| Température de l'eau | 8,5 | °C | | | | | | 25 |

PLV n° 06800109137

| | | | Limites de qualité | | Références de qualité | | | |
|----------------------------|----|------|--------------------|-------|-----------------------|------|------|------|
| Analyse laboratoire | | | Résultats | Unité | Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| DIVERS MINERAUX | | | | | | | | |
| Perchlorate | <2 | µg/L | | | | | | |